

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение по Ленинскому району г.Барнаула территориального отдела
надзорной деятельности и профилактической работы № 1
656050, г. Барнаул, ул. Юрина, 221, тел. 40-21-33, факс 40-20-79,
E-mail: pch-4altkr@mail.ru

Предписание № 96/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 271»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, индивидуума и т. п.)

во исполнение распоряжения № 96 от «3» мая 2018 г. начальника ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 07.05.2018 10:30:00-11:30:00 25.05.2018 13:00:00-14:00:00 проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 271», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г.Барнаул, ул. Антона петрова 192.

проверку проводил(а):

Язев Станислав Викторович - инспектор отделения по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

совместно с: Заведующий Гусейнова Вера Викторовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Уклон эвакуационных наружных лестниц выполнен более, чем 1:1	п. 1.94, п. 1.100 СНиП 2.08.02-89*, п. 6.30 СНиП21-01-97*	01.04.2019	
2	Из групповых помещений на первом этаже, расположенных возле помещений пенсионного фонда, отсутствуют вторые эвакуационные выходы.	п. 1.109 СНиП 2.08.02-89*, п. 6.12 СНиП 21-01-97*	01.04.2019	
3	Двери эвакуационных выходов (вторые) из коридора первого этажа возле музыкального зала открываются не по направлению выхода из здания.	п. 6.17 СНиП 21-01-97*	01.04.2019	
4	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в коридоре первого этажа выполнены менее 1,2 метра (возле музыкального зала).	п. 6.27 СНиП 21-01-97*	01.04.2019	
5	В полу на путях эвакуации выполнены перепады высот менее 45 см и выступы первый этаж.	п. 6.28 СНиП 21-01-97*	01.04.2019	
6	В подвале основного здания размещены помещение мастерской, гладильной.	п. 1.10 СНиП 2.08.02-89*	01.04.2019	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Язев Станислав Викторович - инспектор отделения по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«24» мая 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

↓ Язев
(подпись)

Заваруцкий
(подпись)

А.В. Тусетов
(фамилия, инициалы)

«24» мая 2018 г.